

ACTA
MESA TÉCNICA PARA REVISIÓN DE AVANCES EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE
PTAP DEL CENTRO POBLADO EL JUNCAL

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024.

HORA: 2:45 P.M.

LUGAR: DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

ASISTENTES:

Dr. KLEIVER OVIEDO FARFÁN.- Alcalde Municipal.

Ing. MAURICIO VARGAS, Gerente de Empresas Públicas de Palermo

Ing. YESID TOVAR - Aguas del Huila

ANDREA CHARRY - Profesional Aguas del Huila

Ing. SHIRLY QUINTERO - Secretaria de salud departamental

MARIA XIMENA TORRES - Apoyo Personería municipal

Dra. MAYRA ALEJANDRA ARIAS DUSSAN - Secretaria de Salud Local

Dr. WILLIAM PERSI GONZÁLEZ SÁNCHEZ - Asesor jurídico del municipio

Ing. DIEGO TRUJILLO - Secretario de Planeación e Infraestructura municipal

ORDEN DEL DIA

- 1º. Saludo y presentación del tema motivo de reunión por parte del Dr. Kleyver Oviedo Farfán, alcalde del municipio.
- 2º. Presentación corta por parte de los asistentes.
- 3º. Presentación y exposición de la problemática por parte de los asistentes a la reunión
- 4º. Propositiones y varios.

DESARROLLO

1º. El alcalde saluda a los presentes e indica la necesidad de darle una solución a la problemática del agua de El Juncal, debido a los altos límites permisibles de flúor en el agua que se suministra para consumo humano y la posible terminación de la vida útil del pozo de agua profunda de donde se extrae la misma.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: NATALIA TORRES	NOMBRE: ZULAY YADIRA VARGAS MUÑOZ	NOMBRE: ZULAY YADIRA VARGAS MUÑOZ
CARGO: CONTRATISTA APOYO PROFESIONAL	CARGO: SECRETARIA GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CARGO: SECRETARIA GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

La mesa técnica se lleva a cabo, por solicitud del alcalde municipal, quienes fueron notificados el día 13 de junio del 2024 a través de sus correos electrónicos de cada entidad.

2º. Cada uno de los asistentes a la reunión realiza una corta presentación, cuyos nombres se encuentran al inicio del acta, seguido de la entidad que representan así como sus firmas reposan en las asistencias.

3º. El alcalde expresa haber tenido la oportunidad de hablar sobre el tema con el señor Gobernador, Dr. Rodrigo Villalba Mosquera, quien admite tener toda la disposición de sumar esfuerzos que les permita solucionar el tema del agua que consumen los habitantes de El Juncal.

Así mismo indica que ha analizado propuestas para una nueva fuente de captación; en donde le han sugerido el perforamiento de un nuevo pozo, dado que el pozo actual de donde se extrae el agua que consumen los juncaleños ya cumplió su vida útil, considerado “artesanal”, puesto que en la época que se construyó no se empleaba el uso de sello fitosanitario.

Sin embargo expresa su preocupación de intervenir un nuevo pozo en donde se haya presencia de flúor, esto con acuerdo con lo indicado por el Ingeniero de Aguas del Huila, Yesid Tovar, quien admite que el señor gobernador está dispuesto a arrancar, siempre y cuando se garantice la presencia y la potabilidad del agua; dado que la norma permite hacer pozos exploratorios; el sector de los hornos es el área más probable a ser perforado para efectos de una nueva fuente de captación.

El alcalde propone un acuerdo: Palermo cubrirá el valor del pozo exploratorio, simultáneamente se elaborará un proyecto que comprenda la planta de tratamiento, ptar y redes; de esta manera, una vez esté definido el punto de captación, se implemente un sistema híbrido y/o línea express.

El Secretario de Planeación e Infraestructura, Ing Diego Trujillo propone ajustar el proyecto que se encuentra actualmente en curso y definir las etapas.

El asesor jurídico del municipio, Dr. William Persi Gonzalez, consulta cuál sería la línea de trabajo de acuerdo con la experiencia del Ing Yesid Tovar en estos casos, estudio geoelectrico y aspectos técnicos del pozo de prueba.

El Ingeniero indica que lo primero es realizar un estudio geoelectrico que tiene una probabilidad de aceptación de un 75% a 80%, que indicaría la profundidad a perforar por presencia del agua.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: NATALIA TORRES	NOMBRE: ZULAY YADIRA VARGAS MUÑOZ	NOMBRE: ZULAY YADIRA VARGAS MUÑOZ
CARGO: CONTRATISTA APOYO PROFESIONAL	CARGO: SECRETARIA GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CARGO: SECRETARIA GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El estudio determinará el punto de perforación, pero para saber si el agua es de calidad y cuenta con la cantidad es posible solo hasta que se perfore.

4º. Se solicita a Empresas públicas de Palermo, presente un informe en donde se indica que el pozo de donde se extrae el agua que consumen los pobladores del Juncal, ya cumplió su ciclo de vida y/o por las características del momento de su perforación es obsoleta al día de hoy, al punto de proporcionar agua que sobrepasa los límites de concentración de flúor no apta para el consumo humano.

Se solicita a Shirley Quintero delegada de la SSDH, aportar datos de los últimos estudios realizados en el agua de El Juncal.

Se realizará el estudio geológico, que permitirá definir el punto de perforación y profundidad, y una vez perforado se determinará la calidad y la cantidad del líquido vital; el alcalde se encuentra en total disposición de recibir ofertas de estudio geológico y perforación de pozo de prueba.

Una vez agotado el tema de la reunión se da por terminada siendo las 3:28 P.M.

Al presente se anexa el registro de firmas de asistencia.


ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: NATALIA TORRES	NOMBRE: ZULAY YADIRA VARGAS MUÑOZ	NOMBRE: ZULAY YADIRA VARGAS MUÑOZ
CARGO: CONTRATISTA APOYO PROFESIONAL	CARGO: SECRETARÍA GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CARGO: SECRETARÍA GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: NATALIA TORRES	NOMBRE: ZULAY YADIRA VARGAS MUÑOZ	NOMBRE: ZULAY YADIRA VARGAS MUÑOZ
CARGO: CONTRATISTA APOYO PROFESIONAL	CARGO: SECRETARÍA GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CARGO: SECRETARÍA GENERAL Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



NIT. 891.180.021-9

Fecha: 18 de Junio de 2024			Lugar: Despacho Alcalde		
Responsable: Kleyver Oviedo forain					
Tema: Mejor tecnica Tema agua Juncal /					
Nombre	Cargo/ocupación	Dependencia/ Entidad/Organización	Email	Teléfono	Firma
1.- Mauricio Vargas	Gerente	Empresas Públicas	ep@epchotmail.com	3182121841	
2.- ANDREA GARCIA	PROFESIONAL CIVIL. AGUAS DE HUILA	AGUAS DE HUILA	andrea.garcia@aguh.gov.co	3162529084	
3.- YESID TOJAS	PROYECTO ANEXO AGUAS DE HUILA	AGUAS DE HUILA	yesid.tojas@aguh.gov.co	312480276	
4.- Shirley A. Quintana	Ing Ambiental	SSDA	shirleya@hotmail.com	3214990030	
5.- Diana Zuniga T.	Asesor. Pagaruna	Personería Municipal	financiamiento@paj	31143105232	
6.- Diana Alvarado	Direct. Salud	Municipalidad	alvarado@munipal.gov.co	312878011	
7.- Natalia Torres	Asistente Administrativo	Alcaldía	n.torres@conhibel.gov.co	3115682304	
8.- William Dersa	Asesor Técnico	Alcaldía Municipal	williamd@conhibel.gov.co	3103330966	
9.- Carlos Sánchez	Externo	Alcaldía Municipal	carlos@conhibel.gov.co	3103330966	
10.- Iván	Secretario	Personería Municipal	ivan@conhibel.gov.co	31573485093	

